

平行检验记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：14

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2线-扁铁焊接防腐		湖南力峰
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	接地扁铁三面焊接		设计要求	符合要求	
2.	接地扁铁搭建面积		设计要求	符合要求	
3.	扁铁焊接焊渣处理		设计要求	符合要求	
4.	接地扁铁的防腐		设计要求	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	王洪伟		检验日期	2018年04月26日	