

平行检验记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-019

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌扁钢	材料型号规格	-60×6
		生产厂家	无锡鑫利峰特钢有限公司	使用部位	1#、2#主接地网
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	檩条截面长度	设计图纸	符合设计	60.12 58.92 61.20	
2	檩条截面厚度	设计图纸	符合设计	6.92, 6.98, 6.14	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺		
检验人员			检验日期	2018 年 04 月 03 日	



由 扫描全能王 扫描创建