

平行检验记录表

工程名称:步凤镇 26MW 农光互补光伏项目

编号:ZHJL-BFZGFDZ-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC 300 AB 70
		生产厂家	盐城欣昌新型建材有限公司	使用部位	光伏厂区
	工序	工序名称		施工单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	混凝土强度	必须符合设计要求	符合设计要求		
2	管壁厚度	应符合设计要求和现行有关标准的规定	合格		
3	管桩主筋及箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	合格		
4	管桩端板材质	必须符合设计要求	合格		
5	端板锚固情况	应满足 JGJ145-2004 锚固技术规范	合格		
6	外观质量	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收	合格		
7	钢筋保护层厚度偏差	±5mm	合格		
8	产品合格证、批号及相关资料	必须符合设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	朱子云		检验日期	2018 年 3 月 29 日	