

平行检验记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩条	材料型号规格	C70.30-15.2
		生产厂家	天津互亿利新能源	使用部位	光伏区支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌层厚度	设计要求	合格		
2	材料厚度	设计要求	合格		
3	材料外形尺寸	设计要求	合格		
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	葛庆琦 魏立	检验日期	2018 年 10 月 21 日		