

平行检验记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZDL-ZJTS-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区支架安装	实施单位	浙江新能光伏科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	支架安装角度	设计要求	合格		
2	螺栓紧固情况	设计要求	合格		
3	支架的平整度	设计要求	合格		
4	支架的直线度	设计要求	合格		
5	支架各部位相对尺寸	设计要求	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 角度仪			
检验人员	李庆博	检验日期	2018 年 12 月 6 日		