

平行检验记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	组件	材料型号规格	653K-300P
		生产厂家	常熟阿特斯	使用部位	光伏区组件安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	光伏组件型号、规格	设计要求	符合要求		
2	光伏组件安装	设计要求	符合要求		
3	光伏组件接地	设计要求	符合要求		
4	光伏组件标志	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	曹庆瑞	检验日期	2019 年 5 月 21 日		