

平行检验记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟开挖	实施单位	浙江新能环保科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	开挖位置	设计要求	符合要求		
2	开挖深度	设计要求	符合要求		
3	开挖宽度	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	曹庆鹏	检验日期	2019 年 5 月 23 日		