

平行检验记录表

工程名称: 盛道(中国) 1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号: ZHJL-SDDQ-PJ-11

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏线敷设	施工单位	浙江新晟能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	光伏线并列敷设的净距	设计要求	合格		
2	光伏线绑扎	设计要求	合格		
3	光伏线终端(接头)制作	设计及规范要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张之博	检验日期	2018年5月28日		



由 扫描全能王 扫描创建