

平行检验记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	4×40mm
		生产厂家	苏州中集	使用部位	接地
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外2m		无滴漏、无滑	无滴漏、无滑	合格
2	R1		4×40	4×40	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张木2		检验日期	年 月 日	