



平行检验记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-PXJY-33

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	水泵房外墙脚手架搭设	实施单位	湖南鸿源
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	部件数量及规格		数量齐全，规格应符合设计要求。	符合要求	
2	螺栓与钢管面接触及出扣情况		符合《规范》要求	紧密一致	
3	螺栓防松		符合设计和《规范》	无遗漏	
4	螺栓防锈		符合设计和《规范》	无锈蚀	
5	螺栓紧固		符合设计和《规范》	齐全紧固	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、扳手		
检验人员	黄长春		检验日期	2018 年 11 月 04 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用。