



平行检验记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-PXJY-37

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	轴销 28.5*200 下檩条-5° 轴套 40*90	材料型号规格	Φ 28.5*200 40*40*2.3*3050 48.5*4.0*90
		生产厂家	常州中信博新能源科技有 限公司	使用部位	光伏区支架
	工序	工序名称	光伏区支架安装	实施单位	孚尧电力
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	部件数量及规格		数量齐全，规格应符合设计 要求。	符合要求	
2	规格型号		符合设计要求	符合要求	
3	外观		符合设计和《规范》	无损伤	
4	镀锌		符合设计和《规范》	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺、镀锌层检测仪		
检验人员	陈渝		检验日期	2018 年 12 月 02 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用。