

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	梯式桥架	材料型号规格	300×150 镀锌桥架
		生产厂家	向莱集团有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称	桥架安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	螺栓紧固情况	设计要求	符合要求		
2	桥架的平整度	设计要求	”		
3	桥架的直线度	设计要求	”		
4	桥架各部位相对尺寸	设计要求	”		
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		角尺、水平仪、钢卷尺、扭力扳手			
检验人员	孔令才	检验日期	2018 年 9 月 22 日		