

平行检验记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-018

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	桥架	材料型号规格	300×150 镀锌桥架
		生产厂家	向美集团有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
2	材料厚度	设计要求	符合要求		
3	材料外形尺寸	设计要求	符合要求		
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	符合要求		
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	孔令才	检验日期	2018 年 9 月 22 日		