

# 平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML- 025

| 检验对象分类   |            |         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备         | 设备名称    |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |            | 生产厂家    |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料         | 材料名称    | 电力电缆                        | 材料型号规格                      | ZR-VV22-0.6/1-3×10+1×35                |
|          |            | 生产厂家    | 远东电缆有限公司                    | 使用部位                        | 开关站水泵房                                 |
|          | 工序         | 工序名称    | 电缆敷设                        | 实施单位                        | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司                       |
|          |            | 其他      |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目    | 质量标准    | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 电缆覆盖软土     | 设计要求    | 符合要求                        |                             |                                        |
| 2        | 直埋电缆标志     | 设计要求    | 符合要求                        |                             |                                        |
| 3        | 电缆并列敷设的净距  | 设计要求    | 符合要求                        |                             |                                        |
| 4        | 电缆终端（接头）制作 | 设计及规范要求 | 符合要求                        |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
|          |            |         |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |            |         |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |            | 钢卷尺     |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 王孝金        | 检验日期    | 2018 年 10 月 18 日            |                             |                                        |