

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-026

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电力电缆	材料型号规格	ZR-VV22-0.6/1-3×10+1×35
		生产厂家	远东电缆有限公司	使用部位	开关站办公楼(总电源线)
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	电缆覆盖软土	设计要求	符合要求		
2	直埋电缆标志	设计要求	符合要求		
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	符合要求		
4	电缆终端(接头)制作	设计及规范要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	孔令才	检验日期	2018年 10月 18日		