

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-036

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱逆变安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
		其他	光伏区23区.		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	位置、方向	设计要求	符合要求		
2	与基础型钢之间固定	牢固可靠	符合要求		
3	应保证两点接地	牢固、可靠	符合要求		
4	接地线的截面	设计要求	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺. 水平仪. 卡尺		
检验人员	王芳金		检验日期	2018 年 12月 28日	