

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML- 038

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
		其他	光伏区 22 区 汇流箱安装		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	设备检查	设计要求	符合要求		
2	支架和固定螺栓紧固情况	镀锌件、牢固、可靠	符合要求		
3	接地线的截面	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水平仪、卡尺、扭力扳手			
检验人员	王孝金	检验日期	2018 年 12 月 25 日		