

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	60mm×8mm
		生产厂家		使用部位	开关站配电柜接地
	工序	工序名称	接地扁钢焊接	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢型号、规格		设计要求	合格	
2	焊接搭接口		设计要求	合格	
3	焊缝质量		设计要求	合格	
4	焊接接头防腐		设计要求	合格	
检验结论			符合要求。		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺		
检验人员	葛永琦		检验日期	2018 年 5 月 4 日	