

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-040

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	江流箱	设备型号规格	12江1防雷江流箱
		生产厂家	3条海瓦特	安装位置	光东区23区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	设备检查	设计要求	符合要求		
2	支架和固定螺栓紧固情况	镀锌件、牢固、可靠	符合要求		
3	接地线的截面	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		尺、扭力扳手、水平仪			
检验人员	王孝金	检验日期	2019 年 1 月 22 日		