

平行检验记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-044

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏逆变器	设备型号规格	630kw 并网逆变器
		生产厂家	永望电公司	安装位置	23#光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱逆变安装	实施单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	位置、方向	设计要求	符合要求		
2	与基础型钢之间固定	牢固可靠	符合要求		
3	应保证两点接地	牢固、可靠	符合要求		
4	接地线的截面	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺, 扭力扳手, 卡尺			
检验人员	王孝金	检验日期	2019 年 1 月 23 日		