

平行检验记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-MH-077

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 9 区、12 区支架安装	实施单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	支架的合格证明文件	图纸设计及规范要求	符合要求		
2	支架镀锌层厚度	图纸设计及规范要求	符合要求		
3	支架安装平整度	图纸设计及规范要求	符合要求		
4	支架安装角度	图纸设计及规范要求	符合要求		
5	支架螺丝、螺母连接	图纸设计及规范要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、水平尺			
检验人员	姜平	检验日期	2020 年 07 月 28 日		