

平行检验记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-063

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 5 区直流电缆线敷设	实施单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆合格证明文件	图纸设计	合格		
2	电缆规格尺寸	图纸设计	合格		
3	直流电缆走向及固定	图纸设计及规范要求	合格		
4	直流电缆线端接	图纸设计及规范要求	合格		
5	电缆敷设整体美观度	规范要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	孔令才	检验日期	2019 年 05 月 11 日		