GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号：20180128

检验对象分类			□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	华东院
		其他	光伏区7#右阵逆变器安装		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
组串式逆变器	高度、方向		符合设计要求	符合要求	核对图纸检查
	与支架连接		牢固可靠	符合要求	检查
绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于2MΩ，校对电缆相序	符合要求	用兆欧表测试
	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于2MΩ，校对极性正确	符合要求	用兆欧表测试
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺、兆欧表		
检验人员	闫率		检验日期	2018年6月28日	

中国华东电力工程监理有限公司
增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目一期工程
监理项目部