

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180421

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	基础钢筋	实施单位	华东院
		其他	中楼柱及梁钢筋		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋的品种、级别、规格和数量	钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。	符合要求	观察、	
2	钢筋保护层, 间距	查看钢筋是否有保护层	符合要求	观察, 钢尺	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	李金梁	检验日期	2018年4月21日		

