

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180511

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地装置	实施单位	天和电力
		其他	线路6#、7#、8#		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地线的截面	是否符合设计要求	符合要求	卡尺实测	
2	接地埋设深度	埋设深度不少于800mm	符合要求	卡尺实测	
3	接地的搭接方式	是否符合设计要求	符合要求	观察、钢尺	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺			
检验人员	闫率	检验日期	2018年5月11日		