

平行检验记录表

工程名称:乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号:WH-PXJC-202

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 12#4*30 底座立柱模板安装	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	合格		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	合格		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	合格		
5	轴线位移	≤5mm	≤3mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	±8mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	10mm		
8	垂直度≤5m	≤6mm	≤5mm		
9	表面平整度	≤5mm	≤4mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张子敏	检验日期	2018 年 11 月 27 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-203

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 23#电缆敷设	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆覆盖软土	设计要求	合格		
2	直埋电缆标志	设计要求	合格		
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	合格		
4	电缆终端(接头)制作	设计及规范要求	合格		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论		符合规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	徐子明	检验日期	2018 年 11 月 26 日		



平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-204

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 1#电缆敷设	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆覆盖软土	设计要求	合格		
2	直埋电缆标志	设计要求	合格		
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	合格		
4	电缆终端(接头)制作	设计及规范要求	合格		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论		符合规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	徐王	检验日期	2018年11月21日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-205

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 1#-3#接地扁钢焊接	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	合格		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	合格		
3	焊接搭接面	设计要求	合格		
4	焊缝质量	设计要求	合格		
5	焊接接头防腐	设计要求	合格		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号					
检验人员	徐国河	检验日期	2018 年 11 月 27 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-206

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 13#接地扁钢焊接	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	合格		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	合格		
3	焊接搭接面	设计要求	合格		
4	焊缝质量	设计要求	合格		
5	焊接接头防腐	设计要求	合格		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号					
检验人员	徐王同	检验日期	2018 年 11 月 27 日		



平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-207

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	光伏区 16#接地扁钢焊接	施工单位	包头青山电器有限公司		
		其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注		
1	扁钢型号、规格	设计要求	合格				
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	合格				
3	焊接搭接面	设计要求	合格				
4	焊缝质量	设计要求	合格				
5	焊接接头防腐	设计要求	合格				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
检验结论		符合设计要求					
检验仪器及编号							
检验人员	徐卫园		检验日期	2018 年 11 月 27 日			



由 扫描全能王 扫描创建