

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-061

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	外线 12#塔基基础模板安装	施工单位
		其他		
包头青山电器有限公司				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求	
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求	
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求	
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求	
5	轴线位移	≤5mm	4mm	
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	9mm	
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	10mm	
8	垂直度≤5m	≤6mm	5mm	
9	表面平整度	≤5mm	5mm	
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员	王学东		检验日期	2018年6月12日



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-062

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 13#塔基基础模板安装	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接触处	符合要求		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求		
5	轴线位移	$\leq 5\text{mm}$	6mm		
6	基础截面尺寸偏差	$\pm 10\text{mm}$	8mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 $L/2/1000$, 且不大于 15mm	10mm		
8	垂直度 $\leq 5\text{m}$	$\leq 6\text{mm}$	5mm		
9	表面平整度	$\leq 5\text{mm}$	4mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王海东		检验日期	2018 年 6 月 12 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-063

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 10#塔基基础 模板安装	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求		
5	轴线位移	≤5mm	4mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	9mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	11mm		
8	垂直度≤5m	≤6mm	51mm		
9	表面平整度	≤5mm	4mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王峰		检验日期	2018 年 6 月 12 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-064

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	光伏区 6#箱变基础模板拆除		施工单位	包头青山电器有限公司	
		其他					
序号	检 验 项 目	质 量 标 准		质量检验结果		备 注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行		符合要求			
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤		符合要求			
3	模板拆除	模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运		符合要求			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
检验结论		符合要求					
检验仪器及编号							
检验人员	王海东			检验日期	2018 年 6 月 12 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-065

检验对象分类		☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 5#箱变基础模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	符合要求		
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合要求		
3	模板拆除	模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王海东	检验日期	2018 年 6 月 12 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-066

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 15#塔基基础 钢筋绑扎	实施单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	9mm		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	15mm		
7	网片对角线差	≤10mm	8mm		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	8mm		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	6mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		经纬仪			
检验人员	王学东		检验日期	2018年6月19日	



平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-067

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 11#塔基基础 钢筋绑扎	实施单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	7mm		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	16mm		
7	网片对角线差	≤10mm	9mm		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	8mm		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	3mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王海东		检验日期	2018 年 6 月 13 日	



平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-068

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	外线 15#塔基基础 模板安装	施工单位
		其他		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求	
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求	
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求	
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求	
5	轴线位移	≤5mm	4mm	
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	9mm	
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	11mm	
8	垂直度≤5m	≤6mm	5mm	
9	表面平整度	≤5mm	6mm	
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员	王海东		检验日期	2018 年 6 月 13 日



平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-069

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 11#塔基基础模板安装	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求		
5	轴线位移	≤5mm	6mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	9mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	11mm		
8	垂直度≤5m	≤6mm	6mm		
9	表面平整度	≤5mm	3mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王海东		检验日期	2018 年 6 月 13 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WII-PXJC-070

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	外线 3#塔基基础 模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司		
		其他					
序号	检 验 项 目	质 量 标 准		质量检验结果		备 注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行		符合要求			
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤		符合要求			
3	模板拆除	模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运		符合要求			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
检验结论		符合要求					
检验仪器及编号							
检验人员	王海东			检验日期	2018年 6月13日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WHPXJC-071

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 4#塔基基础 模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	符合要求		
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合要求		
3	模板拆除	模板拆除时, 不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	吴宇东	检验日期	2018 年 6 月 13 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-072

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	光伏区 8#箱变基础模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司		
		其他					
序号	检 验 项 目	质 量 标 准		质量检验结果		备 注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行		符合要求			
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤		符合要求			
3	模板拆除	模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运		符合要求			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
检验结论		符合要求					
检验仪器及编号							
检验人员	王海东	检验日期		2018 年 6 月 13 日			



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-073

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 9#箱变基础模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	符合要求		
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合要求		
3	模板拆除	模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王守东	检验日期	2018年6月13日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-074

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 10#箱变基础模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	符合要求		
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合要求		
3	模板拆除	模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王学东	检验日期	2018 年 6 月 13 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-075

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 8#塔基基础 钢筋绑扎	实施单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	9 mm		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	15 mm		
7	网片对角线差	≤10mm	9 mm		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	9 mm		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	6 mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王海东		检验日期	2018 年 6 月 10 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-076

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 9#塔基基础 钢筋绑扎	实施单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	9 mm		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	16 mm		
7	网片对角线差	≤10mm	9 mm		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	8 mm		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	4 mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王学东		检验日期	2018 年 6 月 14 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-077

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 8#塔基基础 模板安装	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求		
5	轴线位移	≤5mm	4mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	9mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	11mm		
8	垂直度≤5m	≤6mm	5mm		
9	表面平整度	≤5mm	4mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王学东		检验日期	2018 年 6 月 10 日	



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-078

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	外线 9#塔基基础 模板安装	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	符合要求		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求		
5	轴线位移	≤5mm	0 mm		
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	9 mm		
7	柱侧向弯曲	不大于 L2/1000, 且不大于 15mm	10 mm		
8	垂直度≤5m	≤6mm	4 mm		
9	表面平整度	≤5mm	0 mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	王海东	检验日期	2016 年 6 月 10 日		



由 扫描全能王 扫描创建

平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-079

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 2#箱变基础模板拆除	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行	符合要求		
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤	符合要求		
3	模板拆除	模板拆除时, 不应対楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	王海东	检验日期	2018 年 6 月 10 日		



平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-080

检验对象分类			☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格				
		生产厂家		安装位置				
	材料	材料名称		材料型号规格				
		生产厂家		使用部位				
	工序	工序名称	光伏区 16#箱变基础模板拆除		施工单位	包头青山电器有限公司		
		其他						
序号	检验项目	质量标准		质量检验结果		备注		
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆	应按施工技术方案执行		符合要求				
2	侧模拆除	混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤		符合要求				
3	模板拆除	模板拆除时, 不应対楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运		符合要求				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
检验结论		符合要求						
检验仪器及编号								
检验人员	王海东			检验日期	2018 年 6 月 14 日			



由 扫描全能王 扫描创建