GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称:市中区齐村镇20Mwp单晶高效农业光伏发电站项目(一期10Mwp工程)　　编号:QCGF-ZH-PXJL-08

检验对象分类			□设备 □材料 ☑工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地焊接	实施单位	江苏中孚
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	接地焊接	2倍搭接面三面焊接	部分接地焊接搭接面长不满足设计规范要求	

检验结论	不合格		
检验仪器及编号	卷尺		
检验人员	张金星	检验日期	2018 年 06 月 17 日