

平行检验记录表

工程名称:市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号:QCGF-ZH-PXJL- 09

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	地埋4mm ² 线	实施单位	江苏中导
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1、	地埋1×4mm ² 线保护套管		设计要求 地下敷设 穿HDPE套管	不符合设计要求	部分套管未 地埋
检验结论			不合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张金星		检验日期	2018 年 6 月 24 日	