

平行检验记录表

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-002

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
名称		支架材料	实施单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司
其他			地点	利民镇袁寨村光伏区
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观	无损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	安装位置	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
6	螺栓	大小、配套	进行安装配套测试	合格
7	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象	观察	合格
8	镀锌层厚度	按照图纸设计要求	测厚仪	符合设计要求
9	垫圈厚度	误差±0.5mm	游标卡尺	合格
10				
11				
检验结论				
检验仪器及编号		测厚仪、钢卷尺		
检验人员		李耀实	检验日期	2018年5月15日



由 扫描全能王 扫描创建