

# 平行检验记录表

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-003

| 检验对象分类  |       | <input type="checkbox"/> 设备   | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|---------|-------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 名称      |       | 管桩高程控制                        | 实施单位                                   | 苏州高创特新能源发展股份有限公司            |
| 其它      |       |                               | 地点                                     | 利民镇袁寨村光伏区                   |
| 序号      | 检验项目  | 质量标准                          | 检验方式                                   | 结果                          |
| 1       | 外观质量  | 无严重损伤、变形                      | 观察                                     | 合格                          |
| 2       | 尺寸偏差  | 符合图纸                          | 用钢尺检测                                  | 合格                          |
| 3       | 控制桩预测 | 根据建筑物的主轴线设控制桩，桩深度应符合图纸要求。     | 用钢尺测量                                  | 合格                          |
| 4       | 材质    | 符合图纸设计要求                      | 核对图纸检查                                 | 合格                          |
| 5       | 安装标高  | 与图纸设计一致                       | 核对图纸检查                                 | 合格                          |
| 6       | 安装方向  | 方向正确                          | 核对图纸检查                                 | 合格                          |
| 7       | 垂直度   | 等于 $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ | 角度仪测量                                  | 合格                          |
| 8       | 接地安装  | 符合图纸设计要求                      | 观察                                     | 合格                          |
| 检验结论    |       | 符合要求。                         |                                        |                             |
| 检验仪器及编号 |       | 钢卷尺 角度仪                       |                                        |                             |
| 检验人员    |       | 董浪军                           | 检验日期                                   | 2023年5月16日                  |



由 扫描全能王 扫描创建