

平行检验记录表

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-004

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		支架基础安装	实施单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司
其它			地点	利民镇袁寨村光伏区
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检验方式	结果
1	外观质量	无严重损伤、变形	观察	合格
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	立柱焊接	是否满焊，是否牢固	观察，破坏性试验	合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	合格
7	安装角度	符合图纸设计要求误差 $\pm 1^{\circ}$	角度仪测量	合格
8	接地安装	符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		卷钢尺		
检验人员		郭雷	检验日期	2019年5月21日



由 扫描全能王 扫描创建