

平行检验记录表

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：GFDZJBM26-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	C80*50*20
		生产厂家	无锡市恒昌型钢有限公司	使用部位	20#、19#、118#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无		
2	外形尺寸	设计图纸	符合		
3	零部件数量	齐全	符合		
4	安装位置	设计图纸	符合		
5	安装的形式	设计图纸	符合		
6	安装标高	设计图纸	符合		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合 螺母扭矩	通知监理人	
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°	符合		
	/				
检验结论		螺母紧固不到位其它项符合设计要求			
检验仪器及编号		水准仪 (DZS3-2T NO 1604226) 钢卷尺			
检验人员	田国南	检验日期	2018 年 7 月 19 日		



由 扫描全能王 扫描创建