

BKZL5

平行检验记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL5-TJ-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站-综合楼基础开挖	实施单位	中国电建集团贵州工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	标高		±50	合格	
2	长度、宽度		+300, -50	合格	
3	边坡		设计要求	合格	
4	表面平整度		20	符合要求	
5	地基承载力		图纸设计≥180KPa	符合要求	有地基承载力试验报告
	/				
	/				
	/				
	/				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水准仪、卷尺		
检验人员	赵焕柱		检验日期	2018 年 07 月 31 日	