


BKZL5

## 平行检验记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-BKZL5-TJ-008

| 检验对象分类          |                                                                                     |      | □设备                    | □材料              | □工序                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备                                                                                  | 设备名称 |                        | 设备型号规格           |                    |
|                 |                                                                                     | 生产厂家 |                        | 安装位置             |                    |
|                 | 材料                                                                                  | 材料名称 |                        | 材料型号规格           |                    |
|                 |                                                                                     | 生产厂家 |                        | 使用部位             |                    |
|                 | 工序                                                                                  | 工序名称 | 送出线路开关站基础承台<br>模板安装    | 实施单位             | 中国电建集团贵州<br>工程有限公司 |
|                 |                                                                                     | 其他   |                        |                  |                    |
| 序号              | 检 验 项 目                                                                             |      | 质量标准                   | 质量检验结果           | 备 注                |
| 01              | 模板及支架                                                                               |      | GB50204-2015 第 4.2.1 条 | 合格               |                    |
| 02              | 模板的安装                                                                               |      | 施工方案                   | 符合要求             |                    |
| 03              | 轴线位置                                                                                |      | 5mm                    | 符合要求             |                    |
| 04              | 截面尺寸                                                                                |      | 基础±10mm                | 符合要求             |                    |
|                 |                                                                                     |      | 梁+4, -5mm              | 符合要求             |                    |
| 05              | 预埋管、预留孔洞中心线位置                                                                       |      | 3mm                    | 符合要求             |                    |
| 06              | 相邻模板表面高差                                                                            |      | 2mm                    | 符合要求             |                    |
| 07              | 表面平整度                                                                               |      | 5mm                    | 符合要求             |                    |
|                 | /                                                                                   |      |                        |                  |                    |
| 检验结论            |                                                                                     |      | 合格                     |                  |                    |
| 检验仪器及编号         |                                                                                     |      | 经纬仪、卷尺                 |                  |                    |
| 检验人员            |  |      | 检验日期                   | 2018 年 08 月 29 日 |                    |