


BKZL5

## 平行检验记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL5-TJ-030

| 检验对象分类   |                                                                                     |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                                                                                  | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                                                                                     | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                                                                                  | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                                                                                     | 生产厂家 |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                                                                                  | 工序名称 | 送出线路 N5 塔基基础回填              | 实施单位                        | 中国电建集团贵州工程有限公司                         |
|          |                                                                                     | 其他   |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目                                                                             |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1        | 分层厚度                                                                                |      | 施工方案                        | 符合要求                        | 每层 300MM                               |
| 2        | 夯实程度                                                                                |      | 夯实密实                        | 符合要求                        |                                        |
|          | /                                                                                   |      |                             |                             |                                        |
|          | /                                                                                   |      |                             |                             |                                        |
|          | /                                                                                   |      |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                                                                                     |      | 合格                          |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                                                                                     |      | 钢卷尺                         |                             |                                        |
| 检验人员     |  |      | 检验日期                        | 2018 年 09 月 15 日            |                                        |