

BKZL5

平行检验记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL5-TJ-058

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站库房及门卫室 基础地梁模板安装	实施单位	中国电建集团贵州 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	模板及支架	GB50204-2015 第 4.2.1 条	合格		
02	模板的安装	施工方案	符合要求		
03	轴线位置	5mm	符合要求		
04	截面尺寸	基础±10mm	符合要求		
		梁 +4, -5mm	/		
05	预埋管、预留孔洞中心线位置	3mm	符合要求		
06	相邻模板表面高差	2mm	符合要求		
07	表面平整度	5mm	符合要求		
	/				
	/				
	/				
	/				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			经纬仪、卷尺		
检验人员	赵峰松		检验日期	2018 年 09 月 28 日	