

平行检验记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: JZL7-JL-024

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地装置	实施单位	珠海兴业
		其他	小埋沟 3#		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地预埋深度		是否符合设计要求	符合要求	观察、卷尺
2	接地的搭接方式		是否符合设计要求	符合要求	观察
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	丁立		检验日期	2018 年 10 月 15 日	