

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: ZHJL- 003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	地锚桩预埋件	材料型号规格	Φ76*3.0*800
		生产厂家	太利光电(武汉)科技有限公司	使用部位	二标段
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	镀锌层厚度	≥55um	合格		
2	钢柱壁厚	≥2.8mm	合格		
3	孔径	±1mm	合格		
4	孔位	±1mm	合格		
5	长度	±2mm	合格		
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			镀锌层测厚仪-TT/230、卡尺、米尺		
检验人员	朱芳	检验日期	2018 年 8 月 1 日		