

平行检验记录表

工程名称：瑞金市“十三五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-PXJY-01-009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	瑞谷科技厂房
	工序	工序名称	条形基础砼浇筑	实施单位	河南万安实业有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量☆	不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。	符合要求	现场核查	
2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。	符合要求	钢卷尺	
3	外观质量	不宜有一般缺陷，对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷。	符合要求	现场核查	
4	标高偏差（层高）mm	±10	符合要求	钢卷尺	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员			检验日期	2018年7月26日	