

平行检验记录表

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	组串式逆变器	设备型号规格	SUN2000-36KTL
		生产厂家	华为	安装位置	屋面支架
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面逆变器安装	实施单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	逆变器型号、规格	逆变器的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准;安装逆变器时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格		
2	逆变器安装	逆变器应按设计要求可靠固定在支架上	合格		
3	逆变器接地	逆变器与支架的连接应可靠牢固,与接地连接可靠	合格		
4	逆变器标志	逆变器上应标有带电警告标	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	张小明 张良玉		检验日期	2018.7.25	