

### 平行检验记录表

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-006

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称	汇流箱	设备型号规格	DXH06-400VAC/3/1-40
		生产厂家	华为	安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面汇流箱安装	实施单位	中航国际工程设计研究院有限责任公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	汇流箱型号、规格	汇流箱的品种、规格、性能应符合设计要求和国家标准; 安装汇流箱时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格		
2	汇流箱安装	汇流箱应按设计要求可靠固定在支架上	合格		
3	汇流箱接地	汇流箱与支架的连接应可靠牢固, 与接地连接可靠	合格		
4	汇流箱标志	汇流箱上应标有带电警告标	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	张小雄 张根玉		检验日期	2018.7.25	