

GFFD-JZLB5 ,平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 卓达新材料科技产业园 25 亩五层分布式光伏发电项目

编号: ZJH-ZHJ-19-10-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地装置	审核单位	山西地大
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地线的截面	是否符合设计要求		卡尺实测	
2	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻不小于 2MΩ	2MΩ		用兆欧表测试	
3	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻不小于 2MΩ	2MΩ		用兆欧表测试	
4	接地的搭接方式	是否符合设计要求		观察、量尺	
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺		
检验人员	徐强		检验日期	2017 年 6 月 14 日	