

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZBDC-ZJJB PJJC-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	山西曜天
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求		核对图纸检查	
	与支架连接	牢固可靠		检查	
绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序		用兆欧表测试	
	直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确		用兆欧表测试	
检验结论					
检验仪器及编号		钢尺 兆欧表			
检验人员	徐辉	检验日期	2017 年 6 月 17 日		