

平行检验记录表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWII-ZHJL-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱逆变基础混凝土外观检查	实施单位	湖北万道森建筑工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观质量	不应有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收	合格		
2	尺寸偏差	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用工程的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收	合格		
3	外观质量	不宜有一般缺陷,对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收,防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷	存在部分蜂窝麻面现象		
4	标高偏差(层高) mm	±10	合格		
检验结论		蜂窝麻面现象已通知进行整改,其它检验项目合格			
检验仪器及编号			钢卷尺 水准仪		
检验人员	王立军		检验日期	2018 年 11 月 10 日	