

### 平行检验记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-005

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	交流电缆	材料型号规格	ZR-YJLHV0.6/1KV1*300/150/3*50+1*25
		生产厂家	安徽鑫瑞新能源有限公司	使用部位	汇流箱至并网柜
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观.		无破损.	无破损.	合格.
2	标识.		清晰.	字迹清晰.	合格.
3	规格.		1*300/150/3*50+1*25.	符合要求.	合格.
4					
检验结论			合格.		
检验仪器及编号					
检验人员	张和.		检验日期	2018年12月10日	