

平行检验记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏电缆	材料型号规格	PV1-F 1×4mm²
		生产厂家	无锡市华美电缆有限公司	使用部位	组串连接线
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观		无破损	无破损	合格
2	包装		无破损	无破损	合格
3	规格		4mm²	4mm²	符合要求
4	长度		红黑黄1500m	共1500m	符合要求
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张永		检验日期	2018年11月4日	