

平行检验记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁铁	材料型号规格	4*25
		生产厂家	安徽鑫瑞新能源有限公司	使用部位	屋面接地极
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无划痕	无滑、无划痕	合格	
2	镀锌层厚度	≥65μm	78.89μm	合格	
3	尺寸	4*25	4*25	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌层测厚仪 AS930		
检验人员	张权	检验日期	2020年12月28日		