

平行检验记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌U型钢	材料型号规格	41*41/52/62*2.0*6米
		生产厂家	天津市铭杰新能源科技发展有限公司	使用部位	屋面支架部分
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	材质	热镀锌	Q235 热镀锌	符合要求	
2	规格	41*41*52/62*2.0*6m	符合要求		
3	镀锌层厚度	≥65 μm	89.3/69.2/78.4 μm	合格	
4	数量	190/964/225	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		镀锌测厚仪 AS930 卷尺			
检验人员	张和	检验日期	2018 年 11 月 5 日		