

平行检验记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	三孔底座/四孔三角/直连接	材料型号规格	120孔距
		生产厂家	天津市铭杰新能源科技发展有限公司	使用部位	屋面支架部分
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	材质	热镀锌	Q235. 热镀锌	符合要求	
2	镀锌层厚度	$\geq 55 \mu m$	78.5/80.0/69.0	合格	
3	规格	120孔距	120孔距	符合要求	
4	数量			符合要求	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀锌测厚仪 AS930. 卷尺			
检验人员	张和	检验日期	2018年11月5日		